

Breaker 52-A (Headingly Main Breaker)



LOW VOLTAGE POWER CIRCUIT BREAKER		DISJONCTEUR DE PUISSANCE B.F.	
TYPE	DS 478	TYPE	CALIBRE
FRAME	1800 A	FREQUENCY	FREQUENCE
FREQUENCY	60 HZ	SENSORS	SENSEURS
CONNECTION DIAGRAM FIG.	800A800 00 20 00 + 10	SCHEMA DE RACCORDEMENT FIG.	
SERIAL NUMBER	1481007+10	NO DE SERIE	
CLOSING CCT VOLTAGE	220 AC	TENSION DU CCT DE FERMETURE	
CONTROL CCT VOLTAGE	220 AC	TENSION DU CCT DE COMMANDE	
SYM INTERRUPTING RATING (kA) POUVOIR DE COUPURE SYM. (kA)			
SYSTEM VOLTAGE	600	480	240
INSTANTANEOUS TRIP	42,000	50,000	65,000
SHORT DELAY TRIP	42,000	50,000	35,000
			TENSION DU RESEAU
			DECLENCHEUR INSTANTANE
			DECLENCHEUR A TEMP. COURTE
WESTINGHOUSE CANADA INC.			725A118

This breaker is equipped with multi-tap sensors.
 However, the combination of sensor tap rating multiplied by the long delay adjustment must not exceed frame rating of breaker.

Ce disjoncteur est muni de senseurs à prises multiples.
 Cependant l'ajustement de la prise du senseur multiplié par l'ajustement de temporisation longue ne doit jamais dépasser la capacité du châssis.

Westinghouse

**LOW VOLTAGE
 POWER CIRCUIT BREAKER**

**DISJONCTEUR
 DE PUISSANCE B**

TYPE	DS 416	TYPE
FRAME	1600 A	CALIBRE
FREQUENCY	60 HZ.	FRÉQUEN
SENSORS	1200/1600/2000	SENSEUR
CONNECTION DIAGRAM FIG.	800A600 2C 6A 4C 10G	SCHEMA DE RACCORDEME FIG.
SERIAL NUMBER	86B1567-1C	NO DE SÉRIE
CLOSING CCT VOLTAGE	120 AC	TENSION DU CC DE FERMETURE
CONTROL CCT VOLTAGE	120 AC	TENSION DU CC DE COMMANDE

**SYM. INTERRUPTING RATING (A)
 POUVOIR DE COUPURE SYM. (A)**

SYSTEM VOLTAGE	600	480	240	TENSION I RÉSEAU
INSTANTANEOUS TRIP	42,000	50,000	65,000	DÉCLENCHÉ INSTANTAN
SHORT DELAY TRIP	42,000	50,000	50,000	DÉCLENCHÉ À TEMP. COU

WESTINGHOUSE CANADA INC.

735A118

CB-M100 (Pump 1 Breaker)





